

ELEKTRILEVI OÜ RAPLA-JÄRVA REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 217026

Väljastatud: 10.02.2014

Kehtivad kuni: 10.02.2016

1. Tehniliste tingimuste taotleja:

Taotleja aadress:

Taotleja telefon:

Taotleja E-Mail:

Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:

2. Liidetava elektripaigaldise

iseloostus:

Lapavira OÜ

Vanapere tee 14 Püünsi küla Viimsi vald
Harju maakond 74013

505 4247

lapavira@hotmail.ee; andres@akan.ee

Kalakasvatus - detailplaneering, Tehnilised
tingimused detailplaneeringuks
Rutikvere mõisa, Keldri ja Apteegi
kinnistud, Rutikvere küla, Koigi vald,
Järvamaa Rutikvere küla Koigi vald Järva
maakond

3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks
järgmised nõuded:

Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: 3x800A

Elektriline aadress:

Toitealajaam:

KOERU 35/10

Toitefiider:

Valila:PKO

Jaotusalajaam:

projekteeritav

Sektsioon:

Jaotusfiider:

Planeeringu ala elektrienergiaga varustamine 3x800A näha ette projekteeritava
10/0,4kV komplektalajaama 0,4kV jaotusseadmes. Alajaam näha ette koormuskeskmesse
. Projekteeritava 10/0,4kV komplektalajaama toiteks näha ette projekteeritav 10kV
kaabelliin .

Planeeringus näidata:

- 1) projekteeritava 10/0,4kV komplektalajaama asukoht
- 2) 10kV kaabelliini trass alates Rutikvere 10/0,4kV alajaamast.
- 3) projekteeritava alajaama juures tarbija projekteeritavate 0,4kV kaabelliinide asetus
Projekteeritavale alajaamale ja 10kV kaabelliini trassile peab olema tagatud juurdepääs

Planeeringu koostamisel määrata planeeritavatele Elektrilevi OÜ tehnorajatistele
servituudi ala . Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega .

Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastava liini.

Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga on projekteeritava 10/0,4kV komplektalajaama 0,4kV
jaotusseadmes tarbija toitekaabli klemmidel.

Planeeringu kooskõlastus toimub aadressil Kadaka tee 63 tuba 131. E K R kell 9-12. tel.
53269451. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnovõrkude graafiline osa ka
digitaalkujul *.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil:

kooskolastus@elektrilevi.ee Elektrilevi OÜ elektripaigaldiste rajamise võimaldamiseks
kinnistu omanikul / õigustatud isikul sõlmida maa kasutamist võimaldav notariaalne
leping.

Planeeringu tehnilist lahendust koos situatsiooni skeemiga tutvustada eelnevalt
planeerijale Heiki Keinaste 51 29 806 . Detailplaneeringuga näidata ära kõik
insenerivõrgud ja elektripaigaldised .

Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada
liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub:

**Ostja toitekaabli kingadel alajaama 0,4 kV
jaotusseadmes.**

Kinnitaja:

Heiki Keinaste

Võrgu planeerija

Koostas: Heiki Keinaste

Telefon: 53268963, 51 29
806